

Покрывало изоляционное класс 2, тип I и тип II



артикул	класс	тип	Размер (мм)	цвет	примечания
300E	2	I	914 x 914	оранжевый	с отверстиями по периметру
1100	2	II	914 x 914	оранжевый	отверстие по центру и прорезь
300E*	2	I	914 x 914	черный	с отверстиями по периметру
900EV	2	I	914 x 914	оранжевый	с липучками
1830S	2	I	457x914	оранжевый	с липучками

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Покрывало изоляционное изготовлено из стойкого к UV излучению, озону и механическому воздействию изоляционного материала. Покрывало изготовлено и испытано в соответствии с ГОСТ 28259-89г; ASTM D1048. * покрывало типа I соответствует стандартам IEC.

ПРИМЕНЕНИЕ

Покрывало предназначено для изоляции токоведущих элементов и металлоконструкций воздушной линии при производстве работ под напряжением на ВЛ-10кВ. Установка покрывал осуществляется в диэлектрических перчатках и нарукавниках класс 2. Для временной фиксации покрывал применяют зажимы изоляционные типа USCP-01 или USCP-002, либо клипсы типа C4060532.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

 Для ПРПН до 10кВ	 Стойкость к отрицательным температурам До -60°С	 Стойкость к высоким температурам До + 180°С	 Сделано в РФ. Гарантия 24 месяца	 Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	 Гарантия защиты от электротока
---	--	--	--	--	---



Cat. No. C4060532

