

Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изоляция выполнена из двух слоев пластизоли красного и белого цвета.
 Силовая головка 3/8". В комплекте поставляется переходник 3/8"- 1/2".
 Пределы установки момента силы от 10 Nm до 50 Nm.
 Ключ имеет протокол испытаний.
 Ключ изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ ИЕС 60900-2019
 Вес: 0.800 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключ предназначен для работы под напряжением 1000В переменного, либо 1500В постоянного тока, служит для закручивания винтов с требуемым силовым моментом. Применяется для закручивания прокалывающих и анкерных зажимов применяемых на воздушных линиях и кабельных линиях под напряжением до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Внимание! После окончания работ ключ необходимо установить в позицию 8 Nm.
 Рекомендуется проводить проверку соответствия установок после двух лет эксплуатации.
 Хранить в чехле в чистом виде.
 Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.
 Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА KDI

Момент зажатия (Нм)	мин	макс	АКТУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
10.0	9.7	10.3				
30.0	28.9	31.3				
54.0	51.7	56.1				
Для проведения испытаний использовался тестер фирмы № 02870			Дата испытаний		Дата следующего испытания	
№ серийный ключа динамометрического:			Подпись лица допущенного к проведению испытаний			